


Gebäudeinformationen

Projekt: RWTH Aachen
Straße: Templergraben 55
PLZ: 52062
Ort: Aachen
Land: Deutschland
Mischnutzung: Nein
Nutzung: Bildungsbauten
Phase: abgeschlossen

Gebäudebeschreibung

Auswertung Zusammensetzung Wassergebrauchskennwert


	Wassergebrauchskennwert Planvariante	Wassergebrauchskennwert Alternativvariante
Anteil Trinkwasserbedarf	2.949 m³/a	421 m³/a
Anteil Abwasseraufkommen	3.623 m³/a	1.095 m³/a
Anteil Regenwasser	1.922 m³/a	1.922 m³/a
Anteil Prozesswasser	0 m³/a	0 m³/a
Anteil sonstige Verbraucher	83 m³/a	83 m³/a



Auswertung Einordnung Wassergebrauchskennwert

Zielwert DGNB	4.619 m³/a
Grenzwert DGNB	13.997 m³/a

	Planvariante	Alternativvariante
Wassergebrauchskennwert	8.494 m³/a	3.439 m³/a



Auswertung Einordnung erweiterter Wassergebrauchskennwert

Zielwert DGNB	4.619 m³/a
Grenzwert DGNB	13.997 m³/a

	Planvariante	Alternativvariante
Wassergebrauchskennwert	8.494 m³/a	3.439 m³/a
Wassergebrauchskennwert inklusive Prozesswasser und sonstige Verbraucher	8.577 m³/a	3.521 m³/a

